



**ЭЛЕКТРИКА
МОЛНИЕЗАЩИТА**

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

+7 (812) 200-72-79

www.akselectro.ru

Firmaxel@gmail.com

Пн-Пт: с 10:00 до 18:00

198516, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Петергоф,
пр-кт Санкт-Петербургский, д. 60, лит. Ф, пом. 227А

Устройства защиты от импульсных перенапряжений и помех

УЗИП электрооборудования распределительных сетей до 1000 В

УЗИП силовых цепей фотоэлектрических систем



ГСВ123-*/3Ф С

Трехполюсные УЗИП класса испытаний I+II+III ограничивающего типа для защиты оборудования силовых цепей фотоэлектрических систем. $U_c = 600, 800, 1000$ В DC. $I_{imp}(L-/L+; L/PE) (10/350) = 12.5$ кА



SPC PV DS

Трехполюсные УЗИП класса испытаний I+II ограничивающего типа для защиты оборудования силовых цепей фотоэлектрических систем. $U_c = 600, 800, 1000$ В DC. $I_{imp}(L/PE) (10/350) = 12$ кА



ГСВ12-1500/7/3Ф С

Трехполюсные УЗИП класса испытаний I+II ограничивающего типа. Применяются для защиты оборудования силовых цепей фотоэлектрических систем. Состоят из трех сменных варисторных модулей и базы для подключения к сети и креплению к DIN-рейке 35 мм. $U_c = 1500$ В DC. $I_{imp}(10/350) = 7$ кА.



ГСВ2-*/3Ф С

Трехполюсные УЗИП класса испытаний II ограничивающего типа. Применяются для защиты оборудования силовых цепей фотоэлектрических систем. Состоят из трех сменных варисторных модулей и базы для подключения к сети и креплению к DIN-рейке 35 мм. $U_c = 600, 800, 1000$ В DC. $I_{max}(8/20) = 40$ кА

+7 (812) 200-72-79

www.akselectro.ru

Firmaxel@gmail.com

Пн-Пт: с 10:00 до 18:00

198516, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Петергоф,
пр-кт Санкт-Петербургский, д. 60, лит. Ф, пом. 227А